

Tarnowo Podgórne, dnia 29.01.2009 r.

BOP.3412-107/08

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego  
na budowę ulic: Jagodowej, Malinowej,  
Porzeczkowej oraz Szkolnej w Sadach

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiamy treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

### **Pytanie 1:**

Dotyczy nowego przedmiaru na roboty instalacyjne „Kanalizacja deszczowa” pozycja 200  
Montaż separatora z żywic poliestrowych 10/100 - 1 – 1,6 – 4000,  
- czy do wyceny należy przyjąć typ separatora z siwz jako 10/100 – 1 – 1,6 – 3,5, czy  
prawidłowy jest podany jak wyżej.

### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć separator z żywic poliestrowych 10/100 - 1 – 1,6 – 4000.

### **Pytanie 2:**

SIWZ obejmuje podanie kosztów krawężników łukowych, czy w ogólnych ilościach poszczególnych ulic / zadań/ w materiale „krawężnik” jest ujęta ilość łącznie łukowe i proste, jeżeli nie to jaka jest ich ilość?

### **Odpowiedź:**

Jest ujęta ilość łącznie.

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka