

Tarnowo Podgórne, dnia 13.01.2010 r.

BOP.3412-114/09

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego
na przebudowę nawierzchni targowiska
gminnego w Przeźmierowie

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiamy treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1.

Pozycja 8 przedmiaru – beton C12/15, a w dokumentacji projektowej – beton C20/25.
Jaką klasę betonu należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź.

Przyjąć beton C25/30 zgodnie z rysunkiem 003-D

Pytanie 2.

Pozycja 10 przedmiaru – beton C8/10, a w dokumentacji projektowej – beton C12/15.
Jaką klasę betonu należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź.

Przyjąć beton C12/15 zgodnie z rys.002-D i 003-D.

Pytanie 3.

Pozycja 11 i 12 przedmiaru – kostka na podsypce cementowo – piaskowej bez podania grubości, spoiny wypełnione piaskiem, a w dokumentacji projektowej – kostka na podsypce piaskowej o grub. 2 cm. Jaką należy przyjąć podsypkę pod kostkę i o jakiej grubości?

Odpowiedź.

Podsypka cementowo – piaskowa ma być wliczona w układanie kostki betonowej (grubość podsypki oraz jej skład mają umożliwić poprawne ułożenie kostki betonowej).

W O J T G M I N Y
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka