

Tarnowo Podgórne, dnia 31.05.2010 r.

BOP.3412-38/10

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego
na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w obrębie budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną odpowiedź.

Pytanie.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "Modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne" prosimy o wyjaśnienie, czy występujące w poz. 4. dz.1, poz. 16 dz. 3, poz. 27, dz. 5 przedmiaru robót grodzice stalowe są obligatoryjne dla założonej technologii robót, czy też sposób zabezpieczenia wykopu zgodnie z wymaganiami bhp leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź.

Pozycje (poz. 4. dz.1, poz. 16 dz. 3, poz. 27, dz. 5) przedmiaru robót zakładające wykorzystanie technologii grodzic stalowych nie są obligatoryjne, a Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykopu zgodnie z wymaganiami bhp i prowadzenia robót ziemnych np. szalunkami systemowymi.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka