

Tarnowo Podgórne, dnia 12.08.2011 r.

BOP.271.53.2011

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na urządzenie
Parku gen. Muśnickiego w Lusowie

Informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. W zamieszczonym ogłoszeniu w specyfikacji (na rysunkach, w opisie, w przedmiarach) występują różne nazwy zaprojektowanej nawierzchni:

- cegła,
- kostka typu cegła,
- kostka betonowa,
- kostka kamienna.

Co jest prawdą?

Ad.1. Nawierzchnie na skwerze zostały zaprojektowane z materiałów:

- opaska zewnętrzna z kostki betonowej 10 x 20 x 6 cm
 - wewnętrzne ścieżki z kostki betonowej 10 x 20 x 6 cm
- oraz płyt chodnikowych betonowych 30 x 30 x 5 cm

2. Niektóre rysunki posiadają tytuł: rysunek poglądowy. Co to znaczy? W świetle Prawa Budowlanego roboty budowlane należy prowadzić wg projektu budowlanego i wykonawczego, nie poglądowego.

Ad.2. Określenie „rysunek poglądowy” nie jest tytułem rysunku, zostało zawarte w uwagach do poszczególnych plansz.

3. Na rysunkach, np. nr: LU-PZ.MA-D-1, zamieszczono uwagi:

- wymiary sprawdzić w naturze - które wymiary, przecież wszystkie podane na rysunkach wymiary to wymiary projektowane, bez dowiązania do istniejących elementów skweru?
- czy wszystkie osoby (ew. które) występujące w tabelkach na rysunkach to projektanci w myśl Prawa Budowlanego?

Ad.3. Skwer projektowany jest w ramach istniejącego układu, z zachowaniem zewnętrznych wymiarów. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien wymierzyć elementy w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności

4. Na rysunku nr LU-PZ-MA-D-3 podano dyspozycję o konieczności zagęszczenia gruntu pod kostką. Proszę o podanie wskaźnika zagęszczenia tego gruntu.

Ad.4. Podłoże należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w ST
(Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt. 6.4.7)

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA, p.5: „Ławki typu Retro, montaż: na stałe przez przykręcenie do podłoża”. Proszę o rysunek - detal zakotwienia ławki. Przykręcenie do podłoża (kostki? gruntu?) nie zabezpiecza w żaden sposób stateczności ławki. Do czego mocować kosze na śmieci?

Ad.5. Ławki i kosze na śmieci należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

Z up. WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr inż. Ewa Noszczyńska-Szkurat
I ZASTĘPCA WÓJTA