

Tarnowo Podgórne, dnia 15.07.2011 r.

BOP.271.46.2011

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia  
na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiamy treść pytania oraz udzielona przez Zamawiającego odpowiedź.

### **Pytanie:**

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy: oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska. PN-EN 40-7 "Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym wymagania"

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych słupów niż wynika to z dokumentacji projektowej. Wiąże się to bowiem z koniecznością jej zmiany, dokonaniem stosownych przeliczeń, zmiany nakładów i przedmiaru robót. Tym samym trudno uznać takie rozwiązanie za równoważne.

  
WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tomasz Czajka