

Tarnowo Podgórne, dnia 25 czerwca 2012 r.

ZP.271.26.2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1. „Prosimy o wyjaśnienie czy miski ustępowe mają być typu „kompakt” czy wiszące na stelażu stalowym, ponieważ w dokumentacji i przedmiarze robót ujęte jest to niejednoznacznie:

- specyfikacja techniczna ST.4 Instalacje wewnętrzne wod-kan pkt. 2.2: „miski ustępowe „kompakt” mocowane na stelażu stalowym”
- przedmiar robót: pozycje 72 i 73.”

Odp. Zamawiający wymaga aby miski ustępowe montowane były na stelażu stalowym

Pytanie 2. „Czy dopuszcza się zastosowanie innego materiału niż rury stalowe ocynkowane? Ze względu na łatwość korodowania rur stalowych proponujemy rury miedziane lub z tworzywa sztucznego.”

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzywa sztucznego pod warunkiem stosowania rur przystosowanych do ciepłej wody.

Powyższa informacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl.

WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka