

Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2012 r.

ZP.271.69.2012

## WSZYSCY WYKONAWCY

### **Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych w pomieszczeniu archiwum w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

**Pytanie 1.** „Piszą Państwo „ w przestrzeni między szynami oraz na pozostałej części pomieszczenia archiwum ułożenie podłogi z powłoką antypoślizgową formie paneli.” Czy zatem podłoga ma być na całości pomieszczenia czy tylko w miejscu regałów jezdnych (między szynami) + około 0,90m przejścia?”

**Odp.** Podłoga panelowa z powłoką antypoślizgową ma zostać ułożona na całości pomieszczenia.

**Pytanie 2.** „Proszę o określenie czy szyny mają być wykonane z aluminium czy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.”

**Odp.** Szyny mają być wykonane z wysokowytrzymałego aluminium (jeżeli występują jakiegokolwiek elementy stalowe mają być zabezpieczone antykorozyjnie).

**Pytanie 3.** „Czy Zamawiający dopuszcza maksymalne wykorzystanie powierzchni regałami przesuwymi tak aby uzyskać wymaganą ilość min. 900 metrów bieżących.”

**Odp.** Wymagany układ regałów przesuwanych i stacjonarnych przedstawia schemat pomieszczenia archiwum dołączony do specyfikacji.

**Pytanie 4.** „Czy Zamawiający dopuszcza użycie szyn nawierzchniowych z najazdami, przytwierdzanych do podłoża za pomocą kołków rozporowych, zmniejszy to koszt inwestycji. Czyli odstępianie od podłogi panelowej z powłoką antypoślizgową, jeśli nie, to czy podłoga z paneli antypoślizgowych ma być wykonana w całym pomieszczeniu czy tylko pomiędzy torami jezdnymi.”

**Odp.** Wymagana jest podłoga panelowa z powierzchnią antypoślizgową na całej powierzchni pomieszczenia

Powyższa informacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  
[www.tarnowo-podgorne.pl](http://www.tarnowo-podgorne.pl).

WÓJTA GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka