

Tarnowo Podgórne, dnia 09 stycznia 2013 r.

ZP.271.81.2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III)

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. „Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 10 przedmiaru robót – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu do 30cm. Naszym zdaniem powinno być nie do 30 cm tylko do 3 cm. W projekcie przyjęta jest warstwa z tłucznia kamiennego zaklinowana piaskiem gliniastym grubości 13cm. W przedmiarze w pozycji nr 9 przyjęta jest warstwa tłucznia kamiennego grubości 7 cm, natomiast w pozycji nr 11 przyjęta jest warstwa piasku gliniastego grubości 3cm, co daje grubość warstwy górnej 10 cm. Brakuje do 13 cm warstwy górnej 3 cm warstwy tłucznia kamiennego. Stąd w pozycji nr 9 powinno być za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 3 cm zamiast do 30 cm jak jest obecnie.”

Odp. Pozycja nr 10 jest dopełnieniem grubości tłucznia do 10cm.

W poz. 9 jest przewidziana grubość tłucznia 7 cm, natomiast poz. 10 uzupełnia tę grubość o 3 cm do łącznej grubości tłucznia 10 cm. Poz. 10 powinna więc mieć zapis - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu do łącznej grub. 10 cm

2. „Zapytanie dotyczy poz. 9 i 10 – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia. Z przedmiaru wynika, że grubość wynosi 30 cm, a z przekroju konstrukcyjnego – nawierzchnia z tłucznia o granulacji 0-31,5 mm zaklinowana piaskiem gliniastym, to grubość warstwy 13 cm. Proszę o podanie jaka ma być grubość nawierzchni z tłucznia kamiennego?”

Odp. Pozycja nr 10 jest dopełnieniem grubości tłucznia do 10cm.

W poz. 9 jest przewidziana grubość tłucznia 7 cm, natomiast poz. 10 uzupełnia tę grubość o 3 cm do łącznej grubości tłucznia 10 cm. Poz. 10 powinna więc mieć zapis - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu do łącznej grub. 10 cm

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka