

Tarnowo Podgórne, dnia 18 czerwca 2012 r.

ZP.271.20.2012

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na budowę ul. Letniskowej w Baranowie w Gminie Tarnowo Podgórne

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1. „Dotyczy pozycji kosztorysu „Odtworzenie, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia grubość warstw po zagęszczeniu do 15 cm”

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki wynosi $3243+36 = 3279$ m², w związku z powyższym czy należy w w/w pozycji przyjąć ilość 3279 m² x $0,15$, tj. $491,85$ m³ zamiast 310 m³.”

Odpowiedź:

Obliczenie pozycji kosztorysu: „Odtworzenie, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia grubość warstw po zagęszczeniu do 15 cm” której wartość wynosi 310 m³ zostało obliczone programem komputerowym na podstawie różnicy pomiędzy istniejącą warstwą podbudowy a nowo projektowaną niweletą warstwy podbudowy. Informujemy, że na ul. Letniskowej warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie już jest częściowo wykonana, dlatego zapis obliczeniowy przedstawiony przez oferenta $3279\text{m}^2 \times 0,15 = 491,85\text{m}^3$ jest nieprawidłowy, ponieważ zakłada on, że warstwy podbudowy w ogóle w tym miejscu nie ma. Przed złożeniem oferty, Oferent winien dokonać wizji terenowej i zapoznać się z projektem.

Pytanie 2. „Proszę o podanie informacji, czy w realizacji w/w zamówienia publicznego możliwa jest zamiana kostki domino ekologiczne na parko-eko?”

Odpowiedź:

Należy zastosować kostkę zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się **zmianę** w kosztorysie ofertowym i przedmiarach w poz. 7 „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm typu BEHATON na podsypce piaskowej”:

Jest: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm typu BEHATON na podsypce piaskowej” – ilość 36,00 m².

Winno być: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm typu BEHATON na podsypce piaskowej” – ilość 76,00 m².

Przy przygotowaniu wyceny dla powyższej pozycji należy również przewidzieć zastosowanie kostki koloru grafitowego.

Powyższa informacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka