

Tarnowo Podgórne, dnia 23 października 2018 r.

WOP.271.75.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **budowę oświetlenia na os. Morskim w Lusówku - etap I.**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy odporności IK09?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza klasę odporności mechanicznej IK09.

Pytanie 2

Wykonawca prosi o wyjaśnienie wymagania I klasy izolacji oprawy. Zamawiający uwzględnił II klasę odporności, ale I klasę izolacji. Producenci opraw nie przedstawili Wykonawcy parametrów związanych osobno z klasą izolacji.

Odpowiedź

Należy zastosować oprawę wykonaną w II klasie ochronności zgodnie z klasyfikacją zawartą w normie PN EN 61140:2005 (oprawy muszą posiadać izolację wzmocnioną lub izolację podstawową i dodatkową).


URZĄD GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka