

Tarnowo Podgórne, dnia 28 maja 2018 r.

WOP.271.36.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową w Swadzimiu**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie jednostki miary w pozycji 14. oraz 15. kosztorysu branży sanitarnej (wątpliwość zaznaczona na zrzucie poniżej).

14 Pozycja Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur o śr. 150 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	0,28 200m -1
15 Pozycja Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur o śr. 300 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,95 200m -1

**Odpowiedź**

Jednostka oznacza, że na każde 200m sieci należy wykonać min. jedną próbę szczelności.

Z up. WÓJTA GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*Piotr Kaczmarek*  
mgr Piotr Kaczmarek  
II ZASTĘPCA WÓJTA